



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Владимирской области

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Офицерская ул., д.20, Владимир, 600001 Тел./факс (4922) 54 02 97

E-mail: postmaster@33.rospotrebnadzor.ru <http://33.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75638393, ОГРН 1053301538575, ИНН/КПП 3327819964/332701001

От 14.01. 2019г.
33-00-06/12- 230 -2019

Огрызкову С.

sogryzkov@mail.ru

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (далее Управление), на Ваше обращение, по вопросу качества питьевой воды из разводящей сети, сообщает следующее.

На основании фактов, указанных в Вашем обращении, в отношении юридического лица МУП «Владимирводоканал» города Владимира 12 декабря 2018г. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

12-13 декабря 2018г. специалистами Управления Роспотребнадзора, совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», в целях обеспечения контроля за безопасностью питьевой воды, подаваемой населению города, организован отбор проб питьевой воды для лабораторных исследований по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям (в том числе колифаги) на резервуарах чистой воды: РЧВ «Восточный», РЧВ «Центральный», РЧВ «Нерль» (в том числе из поверхностного водозабора р.Нерль), в социальных учреждениях, в многоквартирных домах Октябрьского и Фрунзенского районов. По результатам исследований зарегистрировано несоответствие качества питьевой воды по следующим органолептическим и санитарно-химическим показателям: запах, привкус, остаточный хлор.

По факту нарушения санитарных требований к качеству поставляемой питьевой воды, на юридическое лицо МУП Владимирводоканал составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.5, а также по ст.19.7 в связи с представлением в неполном объеме материалов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.

14-20 декабря 2018г. продолжен процесс отбора проб питьевой воды на вышеуказанных объектах. По результатам лабораторных исследований, нарушений санитарно-гигиенических нормативов не выявлено.

Всего специалистами Управления Роспотребнадзора по Владимирской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области»

